

# 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司环境保护信息公开

(2020年10月份)



## 一、企业基本信息：

(一)企业名称：惠州大亚湾绿科水质净化有限公司

(二)地址位置：广东省惠州市大亚湾区澳头镇黄鱼涌田澳背村

(三)法人代表：杨海舸

(四)联系电话：0752-5535105

(五)所属行业：环保行业

(六)公司规模：小型企业

(七)投产时间：2007年12月

(八)经营范围：生活污水处理

(九)质量方针、环境方针：落实科学发展观，贯彻环境经营理念，推行清洁生产，紧密围绕我公司发展规划，以控污减排为中心，改善区域生态环境，促进企业与社会和谐发展。

经营理念：公司立足于环保行业，以高新技术为依托，注重技术、以人为本，以质量为生命，控污减排，改善环境，履行社会责任。

(十)环保投资：按照高标准、高规格的要求，选用国内先进环保设施建设，项目主体投资约5060万元、管网投资约7300万元。为确保污水处理系统稳定运行，公司适时对工艺参数进行调整，加强对设备的定期保养和检修，每年投入的运行维护费用约600万元。

(十一)获得荣誉：2011年5月被广东省环境保护厅评为环保诚信企业（绿牌标示）。

## 二、环境污染物排放情况：

下表为2020年10月的主要环境污染物排放数据

### (一)废水污染物

污染物名称	是否达标排放	排放去向	排放浓度(mg/L)	排放量(吨)	超标超总量情况
COD	达标排放	淡澳河	17.45	16.51	无
氨氮	达标排放	淡澳河	0.50	0.47	无
TP	达标排放	淡澳河	0.20	0.19	无

SS	达标排放	淡澳河	8	7.57	无
生化需氧量	达标排放	淡澳河	7.6	7.19	无
总镉	达标排放	淡澳河	ND	/	无
总铬	达标排放	淡澳河	ND	/	无
六价铬	达标排放	淡澳河	ND	/	无
总铅	达标排放	淡澳河	ND	/	无
阴离子表面活性剂	达标排放	淡澳河	0.12	0.11	无
粪大肠菌群数	达标排放	淡澳河	590	/	无
总氮	达标排放	淡澳河	9.59	9.08	无
石油类	达标排放	淡澳河	0	/	无
动植物油	达标排放	淡澳河	0.15	0.14	无
总汞	达标排放	淡澳河	ND	ND	无
烷基汞	达标排放	淡澳河	ND	ND	无
总砷	达标排放	淡澳河	ND	ND	无

备注：1、粪大肠菌群数单位：个/L； 2、COD、氨氮、总磷、总氮为在线的月平均  
 均值； 3、“ND”表示未检出

## (二) 工业固体废物

类别	工业固体废物名称	产生量(吨)	综合利用量(吨)	送持证单位综合利用量(吨)	处置量(吨)	送持证单位处置量(吨)	是否办理转移联单
一般工业固体废物	污泥	1012.84	1012.84	1012.84	1012.84	1012.84	是

## 三、环保设施建设和实际运行情况：

(一) 环保设施建设情况简介：主要收集和處理城镇生活污水，规划占地面积为 10.4 万平方米，设计总规模为 15 万吨/天，服务范围包括澳头老城区、行政中心区、响水河工业区等区域。项目采用改良型氧化沟+深度处理工艺，主要环保设施包括：粗格栅、细格栅、氧化沟、二沉池、污泥压缩机、高效沉淀池、精密过滤器、紫外消毒机、在线监控仪等。目前处理能力为 3.0 万/天，污水处理设施运行稳定，污水净化处理后达标排放。

(二)实际运行情况:九月份处理生活污水总量为 946259m<sup>3</sup>,产生污泥量为 1012.84 吨,污水处理设施运行正常,污水处理稳定达标排放。

四、突发环境应急预案:

突发环境事件应急预案	
登记部门	惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局
备案时间	2019 年 1 月 16 日
主要内容	大亚湾中心区污水处理厂首期工程突发环境事件风险评估报告; 大亚湾中心区污水处理厂首期应急预案; 大亚湾中西区污水处理厂应急资源调查报告; 突发环境事件应急遇难备案登记表。